

Chalons, le 21 janvier 2011



MONSIEUR LE MAIRE  
 MAIRIE DE OMEY  
 MAIRIE  
 RUE LANGEVIN  
 51240 OMEY

**J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
 CONTROLE SANITAIRE DES EAUX PREVU PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE**

**OMEY**

Type	Code	Nom
Prélèvement	00058354	
Unité de gestion	0170	OMEY
Installation	UDI 000656	OMEY
Point de surveillance	P 0000000618	OMEY DISTRIBUTION
Localisation exacte		M. MILLE 16 RUE SIMONE VEIL CUISINE
Commune		OMEY

Prélevé le : vendredi 14 janvier 2011 à 12h50  
 par : BOUABDELLAH HAMMAR  
 Type visite : D1

**Références de qualité**

inférieure supérieure

**Analyse laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IPL santé environnement durables, MAXEVILLE	5401
Type de l'analyse : D1	Code SISE de l'analyse : 00076190
	Référence laboratoire : C11-01654-D02

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

inférieure supérieure inférieure supérieure

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

Nitrates (en NO3)	44 mg/L	50,00		
-------------------	---------	-------	--	--



**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00058354)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur en ce qui concerne le paramètre des nitrates.

**Inspecteur d'Études Sanitaires**  
*Denys*  
**Denys DENYS**

**Cet avis doit être affiché dans sa totalité en un lieu continuellement accessible au public.**