Ministère du travail,
des relations sociales
et de la solidarité

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la santé,
de la jeunesse
et des sports

PREFECTURE DE LA MARNE

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Chalons, le 18 mars 2009

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE OMEY
MAIRIE
RUE LANGEVIN
51240 OMEY

REÇU
Le 21 MARS 2009
Mairie de OMEY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE DES EAUX PREVU PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

OMEY

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00049984	
Unité de gestion		0170	OMEY
Installation	UDI	000656	OMEY
Point de surveillance	P	0000000618	OMEY DISTRIBUTION
Localisation exacte			Usine Omya Bureau DRH
Commune			OMEY

Prélevé le : mercredi 11 mars 2009 à 11h20
par : AURELIE RUET
Type visite : D1

Mesures de terrain	*Résultats*	*Limites de qualité*		*Références de qualité*	
		inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	9,0 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,55 unitépH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,120 mg/LCl2				
Chlore total	0,180 mg/LCl2				

DRDASS Service Santé-environnement BP 30505 - 51005 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex - Téléphone : 03.26.66.77.01 - Télécopieur : 03.26.66.49.19
Courriel: drd51-sante-env-dept@sante.gouv.fr

Ministère du travail,
des relations sociales
et de la solidarité

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la santé,
de la jeunesse
et des sports

PREFECTURE DE LA MARNE

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DU CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 5102

Type del'analyse : B2 Code SISE de l'analyse : 00066199 Référence laboratoire : 9000429

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-72h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 37°-24h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0		

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE MUNICIPAL ET REGIONAL DE REIMS 5101

Type del'analyse : C1 Code SISE de l'analyse : 00066200 Référence laboratoire : 20090311-01875

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,18 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,75 unitépH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	430 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	31,1 mg/L		50,00		

DRDASS Service Santé-environnement BP 30505 - 51005 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex - Téléphone : 03.26.66.77.01 - Télécopieur : 03.26.66.49.19
Courriel: drd51-sante-env-dept@sante.gouv.fr

Ministère du travail,
des relations sociales
et de la solidarité

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la santé,
de la jeunesse
et des sports

PREFECTURE DE LA MARNE

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00049984)

Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

REÇU
21 MARS 2009
Mairie de OMEY

Pour le Directeur et par délégation
L'Ingénieur sanitaire

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires
Danièle DENYS

Cet avis doit être affiché dans sa totalité en un lieu continuellement accessible au public.

DRDASS Service Santé-environnement BP 30505 - 51005 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex - Téléphone : 03.26.66.77.01 - Télécopieur : 03.26.66.49.19
Courriel: drd51-sante-env-dept@sante.gouv.fr