



Chalons, le 10 mai 2010

MONSIEUR LE MAIRE
 MAIRIE DE OMEY
 MAIRIE
 RUE LANGEVIN
 51240 OMEY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées
 sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE DES EAUX PREVU PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

OMEY

---	Type	Code	Nom
Prélèvement		00054163	
Unité de gestion		0170	OMEY
Installation	UDI	000656	OMEY
Point de surveillance	P	0000000618	OMEY DISTRIBUTION
Localisation exacte			M. COLLUMEAU 5RUE LANGEVIN CUISINE
Commune			OMEY

Prélevé le : mardi 06 avril 2010 à 10h05
 par : BOUABDELLAH HAMMAR
 Type visite : D1

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	1 qualit.				
Saveur (qualitatif)	1 qualit.				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'air	18,5 °C				
Température de l'eau	11,1 °C				25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,65 unitépH			6,50	9,00
----	--------------	--	--	------	------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore combiné	0,15 mg/LCl2				
Chlore libre	0,42 mg/LCl2				
Chlore total	0,57 mg/LCl2				

